

WI.7013.1.2020

Stubno, 17.07.2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.7013.1.2020 Nazwa zadania: „**Budowa budynku wiejskiego ośrodka kultury w Nakle – etap II**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od uczestnika postępowania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie:

W poz. 46 d.6 ujęto podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m²,wartwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

W poz. 47 d.6 ujęto podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m²,wartwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm

Proponujemy dla zwiększenia stabilności podbudowy i zwiększenia wytrzymałości na nacisk na nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm dla pow. 503,70 m² dodatkowo do w/w podbudowy (10+20 cm z kruszywa łamanego) **dodać warstwę zwiększającą wytrzymałość i bezpieczeństwo z betonu klasa B-20 grubości 12 cm** z uwagi na wjazd różnych środków transportowych (między innymi np. autokarów).

Odpowiedź:

Nawierzchnię na parkingu i drodze dojazdowej z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 503,70m², należy wycenić i wykonać w technologii jak przyjęto w przedmiarze robót - poz. 46 d.6 oraz poz. 47 d.6.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

